

16512

Extimila
 EXTIMILA EQUIP E SERV COM
 AV. PR. CRUZ, 171
 CNPJ: 21.838.000/0001-00

PARA CONCESSÃO DE GARANTIA ESTE EXTINTOR DEVE SER MANTIDO SEMPRE MENSALMENTE. GARANTIA DE 1 ANO (UM ANO) DESPRESSIONIZADA. A VIOLAÇÃO DO LACRE DO EXTINTOR DE 100S DEVE SER INSPECIONADO E INSPECIÃO 01080004.

Próx. Manut. 2º Nível: **NOV - 2024** Próx. Manut. 2º Nível: **2025**

3831 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO NORTE - SP

LOJA Selo: 282750588 Lot: 2024

MANUTENÇÃO:

1. INSPECIONAR O EXTINTOR OBRIGATORIAMENTE A CADA 6 MESES CONFORME A NORMA ABNT NBR 12962:2016.
2. EFETUAR AS MANUTENÇÕES DE 1º E 2º NÍVEL CONFORME A NORMA ABNT NBR 12962:2016 E REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE / INMETRO.
3. A CADA PERÍODO DE CINCO ANOS EFETUAR A MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL, CONFORME NORMA ABNT NBR 12962:2016.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. A INSPEÇÃO PERIÓDICA OU A MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL PODE DETERMINAR A REDUÇÃO DOS CINCO ANOS, CASO OCORRA UM DOS EVENTOS: DANOS MECÂNICOS, TÉRMICOS OU CORROSÃO.
2. PESAR O EXTINTOR SEMESTRALMENTE, APRESENTANDO PERDA SUPERIOR A 10% DA CARGA NOMINAL, O EXTINTOR DEVE SER SUBMETIDO A MANUTENÇÃO EM EMPRESA REGISTRADA NO INMETRO.

RECARGA:

1. RECARREGAR, QUANDO APLICÁVEL, IMEDIATAMENTE APÓS O USO OU AO TÉRMINO DA GARANTIA.
2. EXIBIR A RECARGA CONFORME NORMA ABNT NBR 12962:2016 EM EMPRESAS REGISTRADAS NO INMETRO.

ATENÇÃO
 NÃO É PERMITIDO EFETUAR SOLDAS NO CILINDRO. NÃO EXPOSTO ESTE EXTINTOR AO CALOR.

APÓS A DESCARGA
 ARRABOAR A BARRA ANTES DE REENVIAR NO LOCAL, VENTILAR A BARRA.

DIÓXIDO DE CARBONO

B LÍQUIDO INFLAMMÁVEL

INSTRUÇÕES

- PUXE A ALÇA DO LACRE
- SEGURE PELO PÊNALO DO GATILHO
- DIRIJA O JATO PARA O FOGO

Extimila

