



HOSPITAL GERAL DE LINHARES
Rua Mons. Pedrinha, 800 - Araçá - Linhares - ES
CEP 29901-442 - Tel/Fax (27) 3371-4751, 3371-4786

OF/JUR/DG Nº 123/2025

Linhares/ES, 07 de agosto de 2025

A

Câmara Municipal de Linhares
Gabinete do Vereador Carlos Roberto Romanha

Assunto: Resposta à Indicação nº 4764/2025 – Instalação de ventiladores na recepção do HGL

Prezado Vereador,

Em atenção à Indicação nº 4764/2025, que sugere a instalação de ventiladores na recepção do Hospital Geral de Linhares (HGL), situada na Rua Capitão José Maria, cumpre-nos prestar os seguintes esclarecimentos:

A recepção da unidade, conhecida como Sentinela, já conta com aparelho de ar-condicionado instalado e em pleno funcionamento, com o objetivo de garantir o conforto térmico dos usuários. Além disso, no pátio da Sentinela, há um contêiner climatizado com ar-condicionado, utilizado para acolhimento, triagem e apoio assistencial.

Entretanto, observa-se que parte dos usuários opta por aguardar atendimento em áreas externas e mais arejadas, as quais, por serem espaços abertos e sem estrutura física adequada, não comportam a instalação segura e eficaz de ventiladores ou equipamentos similares. Tal restrição decorre de critérios técnicos, estruturais e de segurança elétrica, considerando o fluxo constante de pessoas no local.

Importante destacar ainda que o uso de ventiladores em ambientes hospitalares é, em geral, proibido, sendo permitido apenas em situações específicas e controladas. A **RDC nº 50/2002 da ANVISA** e a **NBR 7256/2005 da ABNT** estabelecem diretrizes rigorosas para o controle da qualidade do ar em ambientes de saúde, com o objetivo de prevenir a disseminação de agentes infecciosos. Essas normas prevêm a utilização prioritária de sistemas de climatização com filtragem e renovação de ar, desaconselhando o uso de ventiladores em áreas assistenciais e de permanência de pacientes, justamente pelo risco de dispersão de microrganismos.

Além disso, informamos que o Hospital Geral de Linhares possui **um projeto de reestruturação física em andamento**, o qual contempla melhorias na ambiência, infraestrutura e conforto térmico dos setores,






HOSPITAL GERAL DE LINHARES
Rua Mons. Pedrinha, 800 - Araçá - Linhares - ES
CEP 29901-442 - Tel/Fax (27) 3371-4751, 3371-4786

considerando todas as exigências técnicas e sanitárias previstas na legislação vigente.

A sugestão apresentada será considerada dentro do planejamento institucional, respeitando os critérios de viabilidade técnica, segurança dos usuários e adequação normativa. Agradecemos o zelo de Vossa Excelência para com os serviços de saúde e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,


Clezia Ap. Marteli Laurete
Diretora Geral
HGL - Hospital Geral Linhares

CLEZIA APARECIDA MARTELI LAURETI
Diretora Geral - HGL



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300320033003400390036003A005000

Assinado eletronicamente por **CRISTIANO FERREIRA XAVIER** em 28/10/2025 15:58

Checksum: **17FBD874B204345354ED3E4EF5F62981F5E29129E56A40EB2463D8CF9F9422AB**



Autenticar documento em <https://linhares.nopapercloud.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300320033003400390036003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.