

**OFÍCIO SAAE-LIN Nº 000231/2025**

Linhares-ES, 24 de junho de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor Vereador
YUPI SILVA
Câmara Municipal de Linhares
Avenida José Tech, 1021 - Centro
29900-220 – Linhares-ES

Assunto: Resposta ao requerimento-GAB/05 Nº 267/2025 - Drenagem do sistema de esgoto / Processo SAAE-LIN nº 774/2025.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao requerimento encaminhado por Vossa Excelência, informamos que uma equipe técnica foi deslocada até o local citado, na Avenida Martin Afonso de Souza - Bairro Interlagos, para verificação da situação relatada. Após a vistoria, constatamos que a rede de esgoto do SAAE encontra-se em condições normais de funcionamento, não havendo obstruções ou vazamentos na rede sob nossa responsabilidade.

Esclarecemos ainda que não existe rede de drenagem pluvial instalada nesse endereço, o que significa que, em períodos de chuvas intensas, ocorre acúmulo e transbordamento de águas pluviais, e não de esgoto, como pode ter sido confundido por moradores da região.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente.

YOSHITO DE SOUZA FUKUDA
Diretor-Geral
Matr. 1138